



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—80M1—4 380V 0.55kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01712.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-80M1-2、4、6、8; YB3-80M2-2、4、6、8 380V、400V、415V、440V、
460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。

中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-90S-4 380V 1.1kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01720.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-90S-2、4、6、8 ; YB3-90L-2、4、6、8 380V、400V、415V、440V、
460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。

中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 (地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—100L1—4 380V 2.2kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01727.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2.代表产品:
 YB3-100L-2、6; YB3-100L1-4、8; YB3-100L2-4、8 380V、400V、415V、
 440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
 3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-112M-4 380/660V 4kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01733.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

YB3-112M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、
480V、690V Ex d IIB T4 Gb。

3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 (地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—132M—4 380/660V 7.5kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01739.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2.代表产品:
 YB3-132S1-2; YB3-132S2-2; YB3-132S-4、6、8; YB3-132M-4、8;
 YB3-132M1-6; YB3-132M2-6 380V、660V、380/660V、400V、415V、
 440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
 3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-160M-4 380/660V 11kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01748.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-160M-4、6 ; YB3-160M1-2、8 ; YB3-160M2-2、8;
YB3-160L-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、
480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—180M—4 380/660V 18.5kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01756.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-180M-2、4;YB3-180L-4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、
440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-200L-4 380/660V 30kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01762.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-200L-4、8; YB3-200L1-2、6; YB3-200L2-2、6 380V、660V、380/660V、
400V、415V、440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-225S-4 380/660V 37kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01767.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-225S-4、8; YB3-225M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、
415V、440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—250M—4 380/660V 55kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01773.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2.代表产品:
YB3-250M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、
480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—280M—4 380/660V 90kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01779.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

YB3-280M-2、4、6、8; YB3-280S-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、
400V、415V、440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。

3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
 (地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—315M—4 380/660V 132kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01789.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
 2.代表产品:
 YB3-315M-2、4、6、8、10; YB3-315S-2、4、6、8、10; YB3-315L1-2、4、6、8、10; YB3-315L2-2、4、6、8、10 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。
 3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-355M2-4 380/660V 250kW

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01813.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

YB3-355S1-2、4; YB3-355S2-2、4; YB3-355S-6、8、10; YB3-355M1-2、4、6、10; YB3-355M2-2、4、6、10; YB3-355M-8; YB3-355L1-2、4、6、8、10; YB3-355L2-2、4、6、8、10 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、480V、690V Ex d IIB T4 Gb。

3.该证书为增加电压等级换发防爆合格证。


中心主任

颁发日期

2018年09月20日

本证有效期

2018年09月20日至2021年08月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com