



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP80M1-4 0.55kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44712.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB80 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:
YBBP80M1-2、4、6、8; YBBP80M2-2、4、6、8;
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;
380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP90S-4 1.1kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44720.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB90 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:
YBBP90S-2、4、6、8; YBBP90L-2、4、6、8;
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;
380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP100L1-4 2.2kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44727.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB100 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:
YBBP100L-2、6; YBBP100L1-4、8; YBBP100L2-4、8;
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;
380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP112M-4 4kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44733.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB112 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:
YBBP112M-2、4、6、8;
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;
380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP132M-4 7.5kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44739.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB132 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP132S-4、6、8; YBBP132S1-2; YBBP132S2-2;

YBBP132M-4、8; YBBP132M1-6; YBBP132M2-6 ;


恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;

380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期 2018年06月29日

本证有效期 2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP160M-4 11kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44748.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB160 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP160M1-2、8 ; YBBP160M2-2、8;

YBBP160M-4、6 ; YBBP160L-2、4、6、8;


恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;

380V Ex d IIBT4 Gb。

中心主任

颁发日期 2018年06月29日

本证有效期 2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP180M-4 18.5kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44756.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB180 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:
YBBP180M-2、4;YBBP180L-4、6、8;
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;
380V Ex d IIBT4 Gb。


中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP200L-4 30kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44762.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB200 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP200L-4、8; YBBP200L1-2、6; YBBP200L2-2、6;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;

380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP225S-4 37kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44767.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB225 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP225S-4、8; YBBP225M-2、4、6、8;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

380V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP250M-4 55kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44773.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB250 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP250M-2、4、6、8;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018 年 06 月 29 日

本证有效期

2018 年 06 月 29 日至 2023 年 06 月 28 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP280M-4 90kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44779.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设各》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流风机为: GB280 380V Ex d IIB T4 Gb。

2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

3、代表产品:

YBBP280S-2、4、6、8; YBBP280M-2、4、6、8;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)

380V Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2018 年 06 月 29 日

本证有效期

2018 年 06 月 29 日至 2023 年 06 月 28 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
(安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP315M-4 132kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.1-2011

总装图号 1WN.070.44789.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB315 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:

YBBP315S-2、4、6、8、10; YBBP315M-2、4、6、8、10;
YBBP315L1-2、4、6、8、10; YBBP315L2-2、4、6、8、10;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。);

380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆合格证

制造单位	安徽皖南电机股份有限公司 (安徽省泾县泾川镇南华路 86 号)		
产品名称	隔爆型变频调速三相异步电动机		
型号规格	YBBP355M2-4	250 kW	380V 5~100Hz
防爆标志	Ex d IIB T4 Gb		
产品标准	JB/T 11201.1-2011		
总装图号	1WN.070.44813.2		

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品配套使用的隔爆型轴流通风机为: GB355 380V Ex d IIB T4 Gb。
2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
3、代表产品:

YBBP355S-6、8、10; YBBP355S1-2、4; YBBP355S2-2、4;

YBBP355M-8; YBBP355M1-2、4、6、10; YBBP355M2-2、4、6、10;

YBBP355L1-2、4、6、8、10; YBBP355L2-2、4、6、8、10;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。);

380V Ex d IIB T4 Gb。

中心主任

颁发日期

2018年06月29日

本证有效期

2018年06月29日至2023年06月28日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

